

19.10.2021 № 79210061000201242571

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Не требует согласования

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры (при необходимости)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской
автономной области**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и
Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО
(Орган федерального государственного пожарного надзора)
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. (42622) 4-00-09
E-mail: ondbir@79.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия»: (42622) 2-39-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 139/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр
развития ребенка – детский сад № 48»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. от 19.09.2021 № 139, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«20» октября 2021 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

«25» октября 2021 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору младшим лейтенантом внутренней службы Тюкавкиной Анастасией Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Помещений: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48», расположенных по адресу: ЕАО,
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 76.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48» Пуртова Валерия Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Автоматические установки пожарной сигнализации (блок речевого оповещения «Рокот») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» далее – ФЗ № 123	25.10.2022	
2.	Автоматические установки пожарной сигнализации (приемно-контрольный прибор «Сигнал-20») не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123	25.10.2022	
3.	Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выполнены кабелем, не способным сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 далее – ППР № 1479	25.10.2022	
4.	На объекте защиты не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей (магнитных замков) эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания	п. 1 ст. 84 ФЗ № 123, п. 26 ППР № 1479	25.10.2022	
5.	Коридоры, между группами №№ 4, 5; №№ 6, 7, №№ 8, 9; №№ 10, 11 (2й этаж), музыкальный зал (1й этаж) не оборудованы требуемым количеством пожарных	ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация	25.10.2022	

	извещателей	систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		
6.	Помещение прачечной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.1 Свода правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	25.10.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48» Пуртова В.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«25» 10 2021 г.

(подпись)

Государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы Тюкавкина А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)